



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

91 ถนนประชากรูทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-9673, 0-2470-9665-7 โทรสาร 0-2428-3374 <http://www.kmutt.ac.th>

ที่ ศธ.5810/0265

เลขที่ใบรับรอง MP480112

รายงานผลการทดสอบ

ชิ้นงาน : มาตรฐานน้ำ DUSS
ผู้ส่งชิ้นงาน : บริษัท โอเซียน คอมเมิร์ซ จำกัด
รายการทดสอบ : การทดสอบความทนความดันมาตรฐานน้ำ DUSS
สถานที่ทดสอบ : ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่ทดสอบ : 16 ธันวาคม 2548

การรายงานผลทดสอบ :- (แนบมาด้วย)

1. การทดสอบความทนความดันมาตรฐานน้ำ DUSS

ผู้ตรวจสอบ

(นายวรรณภพ กล่อมเกลี้ยง)

ผู้รับรอง

(นายอนันต์ รุ่งพรทวีวัฒน์)

ผู้อำนวยการ

สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

/รายงานผลการทดสอบ

หน้า 1/2

ชิ้นงาน : มาตรฐานน้ำ DUSS
ผู้ส่งชิ้นงาน : บริษัท โอเซียน คอมเมิร์ซ จำกัด
รายการทดสอบ : การทดสอบความทนความดันมาตรฐานน้ำ DUSS
สถานที่ทดสอบ : ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่ทดสอบ : 16 ธันวาคม 2548

วิธีการทดสอบ

- นำชิ้นงานต่อเข้ากับเครื่องทดสอบความดัน
- ทำการทดสอบโดยเพิ่มแรงดันจนถึง 10 kg/cm²
- ตรวจสอบการรั่วซึมของชิ้นงาน

ผลการทดสอบ**ความทนความดัน**

ชิ้นงาน	ผลการทดสอบ
มาตรฐานน้ำ DUSS - 1	ไม่พบการรั่วซึม
มาตรฐานน้ำ DUSS - 2	ไม่พบการรั่วซึม